



Схема подключения 3-х фазной нагрузки  
к регуляторам температуры МикРА  
с использованием коммутатора МикРА 3Ф  
и симисторов ТС16, ТС122, ТС132, ТС142

Для симисторов ТС161-160 и ТС161-200  
необходимо изменить полярность цепи управления,  
т.е. "выход -" (А4, А5, А6) подать на СЭУ симистора,  
а "выход +" (В4, В5, В6) подать на УЭ симистора.